

淄博市自来水有限责任公司 泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2026年 07月 10日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.09.8:53	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	07.09.8:53	个/L	≤10000	1.1*10 ²	
3	菌落总数	07.08.9:24	CFU/mL	/	1.3*10 ²	
4	色度	07.10.9:32	度	/	5	
5	浑浊度	07.10.9:32	NTU	/	2.42	
6	臭和味	07.10.9:32	/	/	无	
7	肉眼可见物	07.10.9:32	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	07.10.9:32	mg/L	≤6	1.46	
9	氨氮(NH ₃ -N)	07.10.9:32	mg/L	≤1.0	0.039	
10	水温	07.10.9:32	℃	/	17.0	
11	pH	07.10.9:32	/	6~9	8.09	
12	电导率	07.10.9:32	μS/cm	/	493	
13	溶解氧	07.10.9:32	mg/L	≥5	10.00	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司 泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	07.09.9:00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	07.09.9:00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	07.08.9:03	CFU/mL	100	3	
4	色度	07.10.8:50	度	15	<5	
5	浑浊度	07.10.8:50	NTU	1	0.20	
6	臭和味	07.10.8:50	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	07.10.8:50	/	无	无	
8	pH	07.10.8:50	/	不小于6.5且不大于8.5	7.67	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	07.10.8:50	mg/L	3	1.26	
10	二氧化氯	07.10.9:05	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤0.8, 余量≥0.1	0.23	
11	游离氯	07.10.9:11	mg/L	与水接触时间≥30min, 出厂水中≤2, 余量≥0.3	0.31	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)